


新宮山彦ぐるーふ第2405回

持経宿、平治宿の巡回整備

◇実施日 12月13日（土） 晴
◇参加者 梶野照雄、村吉光夫、湯川一郎 3名

12月7日に持経宿と平治宿の迎春準備を行つたが、持経宿の充電コントローラーが故障、平治宿のバッテリーが劣化して交換の必要があることが判明し、大急ぎで交換に向かつた。



児嶋さんからの伝言で新しいものを持ってきたが、故障はしていないかった。照明の代金を回収して、バッテリー交換を終了。この間村吉、湯川のお二人はマキ造りを行い、4～5日分の薪を補充された。

正常に点灯

照明代金を回収

持経宿に戻る

お昼前になり小屋で昼食を摂る。門柱に付けられたしめ縄を玄関上に付け直し、12時過ぎに平治宿を離れ持経宿に向かつた。帰りも1時間で持経宿に着き、充電コントローラーの交換を始めた。湯川君が手伝ってくれて、薄暗くなつていたLEDランプも交換し、正常に点灯することを確かめ作業は終了した。この後、湯川君は先行下山した。村吉さんは充電コントローラーの交換をしている間に白谷林道の調査に向かい、湯川君が下山した後で持経宿に戻り「重機が入ったようで、平治沢までは難なく行けた」と聞かされた。午後2時に持経宿を離れて下山。下りはゲートまで25分だった。

池郷林道は先日と変わらず、ゲートから30分で持経宿に着いた。
バッテリー（8kg）は湯川君が担いでくれたので、工具の入ったザックだけを担いで平治宿に向かう。一時間で平治宿に着き、バッテリーの交換を始めた。充電コントローラーが故障しているかも、と

（記：梶野）

ローバー交換



LEDランプ交換



湯川君は先に下山



行動タイム

08：55 スポーツ公園駐車場→09：16 池郷林道ゲート→09：45 持経宿→10：56 平治宿 13：13→13：12 持経宿 13：55→14：21 池郷林道ゲート→14：39 スポーツ公園駐車場